



Allmänt

Adress

Drottning Kristinas väg 41

Husnummer

13

Byggnadsnummer

683670 (100 %)

Fastighet

FORSKNINGEN 1

BRA

218 m²

BTA

244 m²

LOA

208 m²

Byggår

1886

Ombyggnadsår

Antal plan

3 (inkl. delvis källare)

Trapphus

1

Lägenheter

-

Allmänt

Kulturminne

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



Radonmätning

Typ

Orienterande, långtidsmätning

Datum

2009-05-13

Radonhalt (Bq/m³)

60

Kommentar

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.



Klimatskärm och stomme

Stomme

Trä

Fasad

Troligen timmervägg, utvändigt klädd med liggande träpanel. Bedömt U-värde 0.8 W/m²,°C

Tak

Sadeltak med takstolar av trä med beklädnad av bandfalsad plåt. Delvis inredd kallvind.

Isolering

Byggnaden har enligt uppgift tilläggsisolerats 1994.

Fönster

2-glasfönster i träbåge och träkarm, bedömt U-värde 2.9 W/m²,°C.

Grund

Källare under ca 25% av byggnaden, kryppgrund under övriga delen.

Portar

Entrédörr och sidodörrar av trä, glasförsedda trädörrar till inglasad veranda.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



Klimatstyrning och försörjning

Värme

elvärme 2 av 5st kakelugnar i drift

Kyla

finns ej

Vatten

Anslutet till kommunalt vatten, tappvarmvatten bereds med elberedare.

Avlopp

Anslutet till kommunalt avloppsnät.

Kraftförsörjning

lågspänningssystem 240/400V.

Reservkraft

finns ej

Styranläggning

Ej anslutet till driftövervakning.

Ventilation

Ventilation baserad huvudsakligen på självdrag, paxfläktar finns installerade på toaletter, fuktstyrd fläkt i källare/krypgrund.

Fläktsystem

Pumpar

Värmeåtervinning

Radiatorsystem

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:	Författare:				Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.



Verksamhet

Belysning - primära ytor

Belysning - sekundära ytor

Ytterbelysning

Dragskåp

Övrigt

Vid besök kontakta försvarshögskola

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
Dokumentägare:		Författare:			Namn		
					Revidering:	Datum	Rev.